

LAB. ŠT.	OBMOČJE	MESTO ODVZEMA	DATUM ODVZEMA	PARAMETRI	REZULTAT	ENOTA	OCENA
130816	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	4.12.2025	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
130816	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	4.12.2025	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
130816	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	4.12.2025	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
130816	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	4.12.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
130817	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	4.12.2025	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
130817	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	4.12.2025	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
130817	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	4.12.2025	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
130817	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	4.12.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
130818	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	4.12.2025	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
130818	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	4.12.2025	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
130818	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	4.12.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
130818	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	4.12.2025	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
130819	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	4.12.2025	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
130819	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	4.12.2025	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
130819	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	4.12.2025	Število kolonij pri 22 °C	1	CFU/mL	SKLADEN
130819	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	4.12.2025	Število kolonij pri 36 °C	1	CFU/mL	SKLADEN
130821	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	4.12.2025	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
130821	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	4.12.2025	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
130821	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	4.12.2025	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
130821	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	4.12.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
130822	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	4.12.2025	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
130822	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	4.12.2025	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
130822	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	4.12.2025	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
130822	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	4.12.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
130820	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	4.12.2025	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
130820	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	4.12.2025	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
130820	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	4.12.2025	Število kolonij pri 22 °C	40	CFU/mL	SKLADEN
130820	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	4.12.2025	Število kolonij pri 36 °C	21	CFU/mL	SKLADEN
130815	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	4.12.2025	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
130815	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	4.12.2025	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
130815	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	4.12.2025	Število kolonij pri 22 °C	1	CFU/mL	SKLADEN
130815	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Vodni vir	4.12.2025	Število kolonij pri 36 °C	1	CFU/mL	SKLADEN
130814	Vodovod Kolovec	Vodni vir	4.12.2025	Clostridium perfringens	0	CFU/100 mL	SKLADEN
130814	Vodovod Kolovec	Vodni vir	4.12.2025	Enterokoki	0	CFU/100 mL	SKLADEN
130814	Vodovod Kolovec	Vodni vir	4.12.2025	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
130814	Vodovod Kolovec	Vodni vir	4.12.2025	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
130814	Vodovod Kolovec	Vodni vir	4.12.2025	Število kolonij pri 22 °C	1	CFU/mL	SKLADEN
130814	Vodovod Kolovec	Vodni vir	4.12.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
132062	Vodovod Črni Graben	Omrežje	8.12.2025	Enterokoki	0	CFU/100 mL	SKLADEN
132062	Vodovod Črni Graben	Omrežje	8.12.2025	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
132062	Vodovod Črni Graben	Omrežje	8.12.2025	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
132062	Vodovod Črni Graben	Omrežje	8.12.2025	Število kolonij pri 22 °C	7	CFU/mL	SKLADEN
132062	Vodovod Črni Graben	Omrežje	8.12.2025	Število kolonij pri 36 °C	5	CFU/mL	SKLADEN
132063	Vodovod Črni Graben	Omrežje	8.12.2025	Enterokoki	0	CFU/100 mL	SKLADEN
132063	Vodovod Črni Graben	Omrežje	8.12.2025	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
132063	Vodovod Črni Graben	Omrežje	8.12.2025	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
132063	Vodovod Črni Graben	Omrežje	8.12.2025	Število kolonij pri 22 °C	3	CFU/mL	SKLADEN
132063	Vodovod Črni Graben	Omrežje	8.12.2025	Število kolonij pri 36 °C	1	CFU/mL	SKLADEN
135769	Vodovod Črni Graben	Omrežje	19.12.2025	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
135769	Vodovod Črni Graben	Omrežje	19.12.2025	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
135769	Vodovod Črni Graben	Omrežje	19.12.2025	Temperatura vode	11,2	°C	SKLADEN
135769	Vodovod Črni Graben	Omrežje	19.12.2025	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
135769	Vodovod Črni Graben	Omrežje	19.12.2025	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
135769	Vodovod Črni Graben	Omrežje	19.12.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
137335	Vodovod Črni Graben	Omrežje	19.12.2025	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
137335	Vodovod Črni Graben	Omrežje	19.12.2025	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
137335	Vodovod Črni Graben	Omrežje	19.12.2025	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
137335	Vodovod Črni Graben	Omrežje	19.12.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
135768	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	19.12.2025	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
135768	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	19.12.2025	Karbonatna trdota	16,3	°N	SKLADEN
135768	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	19.12.2025	Koliformne bakterije	3	CFU/100 mL	NESKLADEN
135768	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	19.12.2025	Nekarbonatna trdota	1,1	°N	SKLADEN
135768	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	19.12.2025	Skupna trdota	17,4	°N	SKLADEN
135768	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	19.12.2025	Temperatura vode	9,6	°C	SKLADEN
135768	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	19.12.2025	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
135768	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	19.12.2025	Število kolonij pri 22 °C	10	CFU/mL	SKLADEN
135768	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	19.12.2025	Število kolonij pri 36 °C	3	CFU/mL	SKLADEN
135776	Vodovod Dešen	Omrežje	22.12.2025	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
135776	Vodovod Dešen	Omrežje	22.12.2025	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
135776	Vodovod Dešen	Omrežje	22.12.2025	Temperatura vode	9,8	°C	SKLADEN
135776	Vodovod Dešen	Omrežje	22.12.2025	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
135776	Vodovod Dešen	Omrežje	22.12.2025	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
135776	Vodovod Dešen	Omrežje	22.12.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
135773	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	22.12.2025	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
135773	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	22.12.2025	Klor-prosti	<0.05	mg/L	SKLADEN
135773	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	22.12.2025	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
135773	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	22.12.2025	Temperatura vode	11,6	°C	SKLADEN
135773	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	22.12.2025	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
135773	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	22.12.2025	Število kolonij pri 22 °C	4	CFU/mL	SKLADEN
135773	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	22.12.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
135772	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	22.12.2025	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
135772	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	22.12.2025	Klor-prosti	0,17	mg/L	SKLADEN
135772	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	22.12.2025	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
135772	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	22.12.2025	Temperatura vode	13,3	°C	SKLADEN
135772	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	22.12.2025	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
135772	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	22.12.2025	Število kolonij pri 22 °C	1	CFU/mL	SKLADEN
135772	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	22.12.2025	Število kolonij pri 36 °C	1	CFU/mL	SKLADEN
135771	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Vodni vir	22.12.2025	Celotni organski ogljik – TOC	<1	mg/L	SKLADEN
135771	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Vodni vir	22.12.2025	Električna prevodnost (20°C)	455	µS/cm	SKLADEN
135771	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Vodni vir	22.12.2025	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
135771	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Vodni vir	22.12.2025	Indeks mineralnih olj	<5	µg/L	SKLADEN
135771	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Vodni vir	22.12.2025	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
135771	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Vodni vir	22.12.2025	Temperatura vode	11,5	°C	SKLADEN
135771	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Vodni vir	22.12.2025	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
135771	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Vodni vir	22.12.2025	pH	7,1		SKLADEN
135771	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Vodni vir	22.12.2025	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
135771	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Vodni vir	22.12.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
135778	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	23.12.2025	Amonij	<0.02	mg/L	SKLADEN
135778	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	23.12.2025	Barva (436 nm)	<0.1	m–1	SKLADEN
135778	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	23.12.2025	Električna prevodnost (20°C)	570	µS/cm	SKLADEN
135778	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	23.12.2025	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN

135778	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	23.12.2025	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
135778	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	23.12.2025	Motnost	0,14	NTU	SKLADEN
135778	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	23.12.2025	Okus	brez posebnosti		SKLADEN
135778	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	23.12.2025	Permanganatni indeks (oksidativnost)	1,1	mg/L	SKLADEN
135778	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	23.12.2025	Temperatura vode	12,5	°C	SKLADEN
135778	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	23.12.2025	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
135778	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	23.12.2025	pH	7,4		SKLADEN
135778	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	23.12.2025	Število kolonij pri 22 °C	1	CFU/mL	SKLADEN
135778	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	23.12.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
138216	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	23.12.2025	Enterokoki	0	CFU/100 mL	SKLADEN
138216	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	23.12.2025	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
138216	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	23.12.2025	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
138216	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	23.12.2025	Število kolonij pri 22 °C	25	CFU/mL	SKLADEN
138216	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	23.12.2025	Število kolonij pri 36 °C	9	CFU/mL	SKLADEN
138219	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	23.12.2025	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
138219	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	23.12.2025	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
138219	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	23.12.2025	Število kolonij pri 22 °C	4	CFU/mL	SKLADEN
138219	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	23.12.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
138218	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	23.12.2025	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
138218	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	23.12.2025	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
138218	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	23.12.2025	Število kolonij pri 22 °C	3	CFU/mL	SKLADEN
138218	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	23.12.2025	Število kolonij pri 36 °C	1	CFU/mL	SKLADEN
135777	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	23.12.2025	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
135777	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	23.12.2025	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
135777	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	23.12.2025	Temperatura vode	13	°C	SKLADEN
135777	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	23.12.2025	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
135777	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	23.12.2025	Število kolonij pri 22 °C	1	CFU/mL	SKLADEN
135777	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	23.12.2025	Število kolonij pri 36 °C	1	CFU/mL	SKLADEN
138220	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Mengeš – omrežje	23.12.2025	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
138220	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Mengeš – omrežje	23.12.2025	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
138220	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Mengeš – omrežje	23.12.2025	Število kolonij pri 22 °C	7	CFU/mL	SKLADEN
138220	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Mengeš – omrežje	23.12.2025	Število kolonij pri 36 °C	2	CFU/mL	SKLADEN
135779	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Mengeš – omrežje	23.12.2025	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
135779	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Mengeš – omrežje	23.12.2025	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
135779	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Mengeš – omrežje	23.12.2025	Temperatura vode	10,5	°C	SKLADEN
135779	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Mengeš – omrežje	23.12.2025	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
135779	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Mengeš – omrežje	23.12.2025	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
135779	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Mengeš – omrežje	23.12.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
138217	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	23.12.2025	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
138217	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	23.12.2025	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
138217	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	23.12.2025	Število kolonij pri 22 °C	14	CFU/mL	SKLADEN
138217	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	23.12.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
138226	Vodovod Kolovec	Omrežje	23.12.2025	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
138226	Vodovod Kolovec	Omrežje	23.12.2025	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
138226	Vodovod Kolovec	Omrežje	23.12.2025	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
138226	Vodovod Kolovec	Omrežje	23.12.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
135784	Vodovod Kolovec	Omrežje	23.12.2025	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
135784	Vodovod Kolovec	Omrežje	23.12.2025	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
135784	Vodovod Kolovec	Omrežje	23.12.2025	Temperatura vode	11,1	°C	SKLADEN
135784	Vodovod Kolovec	Omrežje	23.12.2025	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
135784	Vodovod Kolovec	Omrežje	23.12.2025	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
135784	Vodovod Kolovec	Omrežje	23.12.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
135782	Vodovod Mengeš (M-1)	Omrežje	23.12.2025	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
135782	Vodovod Mengeš (M-1)	Omrežje	23.12.2025	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
135782	Vodovod Mengeš (M-1)	Omrežje	23.12.2025	Temperatura vode	9,1	°C	SKLADEN
135782	Vodovod Mengeš (M-1)	Omrežje	23.12.2025	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
135782	Vodovod Mengeš (M-1)	Omrežje	23.12.2025	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
135782	Vodovod Mengeš (M-1)	Omrežje	23.12.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
138244	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	24.12.2025	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
138244	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	24.12.2025	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
138244	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	24.12.2025	Temperatura vode	9,6	°C	SKLADEN
138244	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	24.12.2025	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
138244	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	24.12.2025	Število kolonij pri 22 °C	4	CFU/mL	SKLADEN
138244	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	24.12.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN

Na vodovodnem sistemu Črni graben je bil en vzorec, odvzet na vodnem viru, neskladen zaradi prisotnosti koliformnih bakterij. Vsi ostali vzorci, odvzeti na omrežju istega dne, so bili skladni z Uredbo. Po ponovitvi vzorčenja in preskušanja pitne vode, je rezultat analize pokazal na skladnost z Uredbo.

Vsi ostali vzorci so pokazali na skladnost z Uredbo o pitni vodi (Ur. l. RS št. 61/23).