

| LAB. ŠT. | OBMOČJE                          | MESTO ODVZEMA    | DATUM ODVZEMA | PARAMETRI                                    | REZULTAT        | ENOTA       | OCENA   |
|----------|----------------------------------|------------------|---------------|----------------------------------------------|-----------------|-------------|---------|
| 102798   | Vodovod Črni Graben              | Omrežje          | 1.10.2025     | Escherichia coli                             | 0               | CFU/100 mL  | SKLADEN |
| 102798   | Vodovod Črni Graben              | Omrežje          | 1.10.2025     | Koliformne bakterije                         | 0               | CFU/100 mL  | SKLADEN |
| 102798   | Vodovod Črni Graben              | Omrežje          | 1.10.2025     | Temperatura vode                             | 9,5             | °C          | SKLADEN |
| 102798   | Vodovod Črni Graben              | Omrežje          | 1.10.2025     | Vonj                                         | brez posebnosti |             |         |
| 102798   | Vodovod Črni Graben              | Omrežje          | 1.10.2025     | Število kolonij pri 22 °C                    | 0               | CFU/mL      | SKLADEN |
| 102798   | Vodovod Črni Graben              | Omrežje          | 1.10.2025     | Število kolonij pri 36 °C                    | 0               | CFU/mL      | SKLADEN |
| 103894   | Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin | Mengeš – omrežje | 2.10.2025     | Električna prevodnost (20°C)                 | 581             | µS/cm       | SKLADEN |
| 103894   | Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin | Mengeš – omrežje | 2.10.2025     | Escherichia coli                             | 0               | CFU/100 mL  | SKLADEN |
| 103894   | Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin | Mengeš – omrežje | 2.10.2025     | Klor–prosti                                  | 0,1             | mg/L        | SKLADEN |
| 103894   | Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin | Mengeš – omrežje | 2.10.2025     | Koliformne bakterije                         | 0               | CFU/100 mL  | SKLADEN |
| 103894   | Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin | Mengeš – omrežje | 2.10.2025     | Legionella spp.                              | <10             | CFU/1000 mL | SKLADEN |
| 103894   | Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin | Mengeš – omrežje | 2.10.2025     | Motnost                                      | <0,1            | NTU         | SKLADEN |
| 103894   | Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin | Mengeš – omrežje | 2.10.2025     | Temperatura vode                             | 13,8            | °C          | SKLADEN |
| 103894   | Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin | Mengeš – omrežje | 2.10.2025     | Vonj                                         | brez posebnosti |             |         |
| 103894   | Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin | Mengeš – omrežje | 2.10.2025     | pH                                           | 7,2             |             | SKLADEN |
| 103894   | Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin | Mengeš – omrežje | 2.10.2025     | Število kolonij pri 22 °C                    | 0               | CFU/mL      | SKLADEN |
| 103894   | Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin | Mengeš – omrežje | 2.10.2025     | Število kolonij pri 36 °C                    | 0               | CFU/mL      | SKLADEN |
| 105596   | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje          | 9.10.2025     | 1,2–Dikloroetan                              | <0,2            | µg/L        | SKLADEN |
| 105596   | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje          | 9.10.2025     | 2,6–Diklorobenzamid                          | <0,05           | µg/L        | SKLADEN |
| 105596   | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje          | 9.10.2025     | Acetoklor                                    | <0,05           | µg/L        | SKLADEN |
| 105596   | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje          | 9.10.2025     | Akrlamid                                     | <0,03           | µg/L        | SKLADEN |
| 105596   | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje          | 9.10.2025     | Alaklor                                      | <0,05           | µg/L        | SKLADEN |
| 105596   | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje          | 9.10.2025     | Aldrin                                       | <0,03           | µg/L        | SKLADEN |
| 105596   | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje          | 9.10.2025     | Aluminij                                     | <10             | µg/L        | SKLADEN |
| 105596   | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje          | 9.10.2025     | Ametrin                                      | <0,05           | µg/L        | SKLADEN |
| 105596   | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje          | 9.10.2025     | Amonij                                       | <0,02           | mg/L        | SKLADEN |
| 105596   | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje          | 9.10.2025     | Antimon                                      | <1,0            | µg/L        | SKLADEN |
| 105596   | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje          | 9.10.2025     | Arsen                                        | <1,0            | µg/L        | SKLADEN |
| 105596   | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje          | 9.10.2025     | Atrazin                                      | <0,04           | µg/L        | SKLADEN |
| 105596   | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje          | 9.10.2025     | Atrazin, Desetil–                            | <0,05           | µg/L        | SKLADEN |
| 105596   | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje          | 9.10.2025     | Atrazin, Desizopropil–                       | <0,05           | µg/L        | SKLADEN |
| 105596   | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje          | 9.10.2025     | Baker                                        | <0,010          | mg/L        | SKLADEN |
| 105596   | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje          | 9.10.2025     | Barva (436 nm)                               | <0,1            | m–1         | SKLADEN |
| 105596   | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje          | 9.10.2025     | Benzen                                       | <0,2            | µg/L        | SKLADEN |
| 105596   | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje          | 9.10.2025     | Benzo(a)piren                                | <0,01           | µg/L        | SKLADEN |
| 105596   | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje          | 9.10.2025     | Benzo(b)fluoranten                           | <0,04           | µg/L        | SKLADEN |
| 105596   | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje          | 9.10.2025     | Benzo(g)hiperilen                            | <0,04           | µg/L        | SKLADEN |
| 105596   | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje          | 9.10.2025     | Benzo(k)fluoranten                           | <0,04           | µg/L        | SKLADEN |
| 105596   | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje          | 9.10.2025     | Bisfenol A                                   | <0,025          | µg/L        | SKLADEN |
| 105596   | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje          | 9.10.2025     | Bor                                          | <0,010          | mg/L        | SKLADEN |
| 105596   | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje          | 9.10.2025     | Bromat                                       | <2              | µg/L        | SKLADEN |
| 105596   | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje          | 9.10.2025     | Celotni cianid                               | <5              | µg/L        | SKLADEN |
| 105596   | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje          | 9.10.2025     | Cianazin                                     | <0,05           | µg/L        | SKLADEN |
| 105596   | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje          | 9.10.2025     | Cink                                         | <10             | µg/L        | SKLADEN |
| 105596   | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje          | 9.10.2025     | Clostridium perfringens                      | 0               | CFU/100 mL  | SKLADEN |
| 105596   | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje          | 9.10.2025     | Dieldrin                                     | <0,03           | µg/L        | SKLADEN |
| 105596   | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje          | 9.10.2025     | Električna prevodnost (20°C)                 | 517             | µS/cm       | SKLADEN |
| 105596   | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje          | 9.10.2025     | Endrin                                       | <0,05           | µg/L        | SKLADEN |
| 105596   | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje          | 9.10.2025     | Enterokoki                                   | 0               | CFU/100 mL  | SKLADEN |
| 105596   | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje          | 9.10.2025     | Epiklorohidrin                               | <0,1            | µg/L        | SKLADEN |
| 105596   | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje          | 9.10.2025     | Escherichia coli                             | 0               | CFU/100 mL  | SKLADEN |
| 105596   | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje          | 9.10.2025     | Fluorid                                      | <1,0            | mg/L        | SKLADEN |
| 105596   | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje          | 9.10.2025     | Heksaklorobenzen (HCB)                       | <0,05           | µg/L        | SKLADEN |
| 105596   | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje          | 9.10.2025     | Heksaklorobutadien (HCBD)                    | <0,05           | µg/L        | SKLADEN |
| 105596   | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje          | 9.10.2025     | Heptaklor                                    | <0,03           | µg/L        | SKLADEN |
| 105596   | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje          | 9.10.2025     | Heptaklorepksid                              | <0,03           | µg/L        | SKLADEN |
| 105596   | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje          | 9.10.2025     | Indeno(1,2,3–c,d)piren                       | <0,04           | µg/L        | SKLADEN |
| 105596   | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje          | 9.10.2025     | Izodrin                                      | <0,05           | µg/L        | SKLADEN |
| 105596   | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje          | 9.10.2025     | Kadmij                                       | <1,0            | µg/L        | SKLADEN |
| 105596   | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje          | 9.10.2025     | Kalcij                                       | 59              | mg/L        | SKLADEN |
| 105596   | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje          | 9.10.2025     | Kalij                                        | 0,45            | mg/L        | SKLADEN |
| 105596   | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje          | 9.10.2025     | Karbonatna trdota                            | 15,7            | °N          | SKLADEN |
| 105596   | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje          | 9.10.2025     | Klor–prosti                                  | 0,17            | mg/L        | SKLADEN |
| 105596   | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje          | 9.10.2025     | Klorat                                       | 0,0073          | mg/L        | SKLADEN |
| 105596   | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje          | 9.10.2025     | Klorit                                       | <0,002          | mg/L        | SKLADEN |
| 105596   | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje          | 9.10.2025     | Koliformne bakterije                         | 0               | CFU/100 mL  | SKLADEN |
| 105596   | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje          | 9.10.2025     | Krom                                         | <10             | µg/L        | SKLADEN |
| 105596   | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje          | 9.10.2025     | Magnezij                                     | 27              | mg/L        | SKLADEN |
| 105596   | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje          | 9.10.2025     | Mangan                                       | <10             | µg/L        | SKLADEN |
| 105596   | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje          | 9.10.2025     | Metamitron                                   | <0,05           | µg/L        | SKLADEN |
| 105596   | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje          | 9.10.2025     | Metazaklor                                   | <0,05           | µg/L        | SKLADEN |
| 105596   | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje          | 9.10.2025     | Metolaklor                                   | <0,05           | µg/L        | SKLADEN |
| 105596   | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje          | 9.10.2025     | Metolaklor–ESA                               | <0,02           | µg/L        | SKLADEN |
| 105596   | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje          | 9.10.2025     | Metolaklor–OXA                               | <0,02           | µg/L        | SKLADEN |
| 105596   | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje          | 9.10.2025     | Metribuzin                                   | <0,05           | µg/L        | SKLADEN |
| 105596   | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje          | 9.10.2025     | Motnost                                      | <0,1            | NTU         | SKLADEN |
| 105596   | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje          | 9.10.2025     | Natrij                                       | 1               | mg/L        | SKLADEN |
| 105596   | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje          | 9.10.2025     | Nekarbonatna trdota                          | 0,9             | °N          | SKLADEN |
| 105596   | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje          | 9.10.2025     | Nikelj                                       | <10             | µg/L        | SKLADEN |
| 105596   | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje          | 9.10.2025     | Nitrat                                       | 4,5             | mg/L        | SKLADEN |
| 105596   | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje          | 9.10.2025     | Nitrit                                       | –               | mg/L        | SKLADEN |
| 105596   | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje          | 9.10.2025     | Permanganatni indeks (oksidativnost)         | <0,5            | mg/L        | SKLADEN |
| 105596   | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje          | 9.10.2025     | Pesticidi (vsota)                            | <0,05           | µg/L        | SKLADEN |
| 105596   | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje          | 9.10.2025     | Policiklični aromatski ogljikovodiki (vsota) | <0,04           | µg/L        | SKLADEN |
| 105596   | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje          | 9.10.2025     | Prometon                                     | <0,05           | µg/L        | SKLADEN |
| 105596   | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje          | 9.10.2025     | Prometrin                                    | <0,05           | µg/L        | SKLADEN |
| 105596   | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje          | 9.10.2025     | Propazin                                     | <0,05           | µg/L        | SKLADEN |
| 105596   | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje          | 9.10.2025     | Sebutilazin                                  | <0,05           | µg/L        | SKLADEN |
| 105596   | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje          | 9.10.2025     | Selen                                        | <1,0            | µg/L        | SKLADEN |
| 105596   | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje          | 9.10.2025     | Simazin                                      | <0,05           | µg/L        | SKLADEN |
| 105596   | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje          | 9.10.2025     | Simetrin                                     | <0,05           | µg/L        | SKLADEN |
| 105596   | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje          | 9.10.2025     | Skupna trdota                                | 16,6            | °N          | SKLADEN |
| 105596   | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje          | 9.10.2025     | Sulfat                                       | 3,9             | mg/L        | SKLADEN |
| 105596   | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje          | 9.10.2025     | Svinec                                       | <1,0            | µg/L        | SKLADEN |
| 105596   | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje          | 9.10.2025     | Temperatura vode                             | 13,5            | °C          | SKLADEN |
| 105596   | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje          | 9.10.2025     | Terbumeton                                   | <0,05           | µg/L        | SKLADEN |
| 105596   | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje          | 9.10.2025     | Terbutilazin                                 | <0,05           | µg/L        | SKLADEN |
| 105596   | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje          | 9.10.2025     | Terbutrin                                    | <0,05           | µg/L        | SKLADEN |
| 105596   | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje          | 9.10.2025     | Tetrakloroeten–trikloroeten                  | <2              | µg/L        | SKLADEN |
| 105596   | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje          | 9.10.2025     | Uran                                         | <10             | µg/L        | SKLADEN |
| 105596   | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje          | 9.10.2025     | Vinilklorid–monomera                         | <0,2            | µg/L        | SKLADEN |

|        |                                  |                               |            |                           |                 |            |            |
|--------|----------------------------------|-------------------------------|------------|---------------------------|-----------------|------------|------------|
| 105596 | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje                       | 9.10.2025  | Vonj                      | brez posebnosti |            | SKLADEN    |
| 105596 | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje                       | 9.10.2025  | alfa-HCH                  | <0.05           | µg/L       | SKLADEN    |
| 105596 | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje                       | 9.10.2025  | alfa-endosulfan           | <0.05           | µg/L       | SKLADEN    |
| 105596 | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje                       | 9.10.2025  | beta-HCH                  | <0.05           | µg/L       | SKLADEN    |
| 105596 | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje                       | 9.10.2025  | beta-endosulfan           | <0.05           | µg/L       | SKLADEN    |
| 105596 | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje                       | 9.10.2025  | delta-HCH                 | <0.05           | µg/L       | SKLADEN    |
| 105596 | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje                       | 9.10.2025  | gama-HCH (Lindan)         | <0.05           | µg/L       | SKLADEN    |
| 105596 | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje                       | 9.10.2025  | o,p-DDD                   | <0.05           | µg/L       | SKLADEN    |
| 105596 | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje                       | 9.10.2025  | o,p-DDE                   | <0.05           | µg/L       | SKLADEN    |
| 105596 | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje                       | 9.10.2025  | o,p-DDT                   | <0.05           | µg/L       | SKLADEN    |
| 105596 | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje                       | 9.10.2025  | p,p-DDD                   | <0.05           | µg/L       | SKLADEN    |
| 105596 | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje                       | 9.10.2025  | p,p-DDE                   | <0.05           | µg/L       | SKLADEN    |
| 105596 | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje                       | 9.10.2025  | p,p-DDT                   | <0.05           | µg/L       | SKLADEN    |
| 105596 | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje                       | 9.10.2025  | pH                        | 7,4             |            | SKLADEN    |
| 105596 | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje                       | 9.10.2025  | Število kolonij pri 22 °C | 0               | CFU/mL     | SKLADEN    |
| 105596 | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje                       | 9.10.2025  | Število kolonij pri 36 °C | 0               | CFU/mL     | SKLADEN    |
| 105596 | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje                       | 9.10.2025  | Železo                    | <10             | µg/L       | SKLADEN    |
| 105596 | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Omrežje                       | 9.10.2025  | Živo srebro               | <0.5            | µg/L       | SKLADEN    |
| 108248 | Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin | Vodni vir                     | 13.10.2025 | Escherichia coli          | 0               | CFU/100 mL | SKLADEN    |
| 108248 | Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin | Vodni vir                     | 13.10.2025 | Koliformne bakterije      | 0               | CFU/100 mL | SKLADEN    |
| 108248 | Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin | Vodni vir                     | 13.10.2025 | Število kolonij pri 22 °C | 0               | CFU/mL     | SKLADEN    |
| 108248 | Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin | Vodni vir                     | 13.10.2025 | Število kolonij pri 36 °C | 0               | CFU/mL     | SKLADEN    |
| 108248 | Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin | Vodni vir                     | 13.10.2025 | Escherichia coli          | 0               | CFU/100 mL | SKLADEN    |
| 108249 | Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin | Vodni vir                     | 13.10.2025 | Koliformne bakterije      | 0               | CFU/100 mL | SKLADEN    |
| 108249 | Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin | Vodni vir                     | 13.10.2025 | Število kolonij pri 22 °C | 0               | CFU/mL     | SKLADEN    |
| 108249 | Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin | Vodni vir                     | 13.10.2025 | Število kolonij pri 36 °C | 0               | CFU/mL     | SKLADEN    |
| 108250 | Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin | Vodni vir                     | 13.10.2025 | Escherichia coli          | 0               | CFU/100 mL | SKLADEN    |
| 108250 | Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin | Vodni vir                     | 13.10.2025 | Koliformne bakterije      | 0               | CFU/100 mL | SKLADEN    |
| 108250 | Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin | Vodni vir                     | 13.10.2025 | Število kolonij pri 22 °C | 0               | CFU/mL     | SKLADEN    |
| 108250 | Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin | Vodni vir                     | 13.10.2025 | Število kolonij pri 36 °C | 0               | CFU/mL     | SKLADEN    |
| 108251 | Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin | Vodni vir                     | 13.10.2025 | Escherichia coli          | 0               | CFU/100 mL | SKLADEN    |
| 108251 | Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin | Vodni vir                     | 13.10.2025 | Koliformne bakterije      | 0               | CFU/100 mL | SKLADEN    |
| 108251 | Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin | Vodni vir                     | 13.10.2025 | Število kolonij pri 22 °C | 2               | CFU/mL     | SKLADEN    |
| 108251 | Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin | Vodni vir                     | 13.10.2025 | Število kolonij pri 36 °C | 2               | CFU/mL     | SKLADEN    |
| 108253 | Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin | Vodni vir                     | 13.10.2025 | Escherichia coli          | 0               | CFU/100 mL | SKLADEN    |
| 108253 | Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin | Vodni vir                     | 13.10.2025 | Koliformne bakterije      | 0               | CFU/100 mL | SKLADEN    |
| 108253 | Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin | Vodni vir                     | 13.10.2025 | Število kolonij pri 22 °C | 2               | CFU/mL     | SKLADEN    |
| 108253 | Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin | Vodni vir                     | 13.10.2025 | Število kolonij pri 36 °C | 1               | CFU/mL     | SKLADEN    |
| 108254 | Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin | Vodni vir                     | 13.10.2025 | Escherichia coli          | 0               | CFU/100 mL | SKLADEN    |
| 108254 | Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin | Vodni vir                     | 13.10.2025 | Koliformne bakterije      | 0               | CFU/100 mL | SKLADEN    |
| 108254 | Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin | Vodni vir                     | 13.10.2025 | Število kolonij pri 22 °C | 0               | CFU/mL     | SKLADEN    |
| 108254 | Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin | Vodni vir                     | 13.10.2025 | Število kolonij pri 36 °C | 0               | CFU/mL     | SKLADEN    |
| 108252 | Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin | Vodni vir                     | 13.10.2025 | Escherichia coli          | 0               | CFU/100 mL | SKLADEN    |
| 108252 | Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin | Vodni vir                     | 13.10.2025 | Koliformne bakterije      | 0               | CFU/100 mL | SKLADEN    |
| 108252 | Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin | Vodni vir                     | 13.10.2025 | Število kolonij pri 22 °C | 0               | CFU/mL     | SKLADEN    |
| 108252 | Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin | Vodni vir                     | 13.10.2025 | Število kolonij pri 36 °C | 0               | CFU/mL     | SKLADEN    |
| 107681 | Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin | Vodni vir                     | 13.10.2025 | Escherichia coli          | 0               | CFU/100 mL | SKLADEN    |
| 107681 | Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin | Vodni vir                     | 13.10.2025 | Klor-prosti               | 0,12            | mg/L       | SKLADEN    |
| 107681 | Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin | Vodni vir                     | 13.10.2025 | Koliformne bakterije      | 0               | CFU/100 mL | SKLADEN    |
| 107681 | Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin | Vodni vir                     | 13.10.2025 | Nitrat                    | 35              | mg/L       | SKLADEN    |
| 107681 | Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin | Vodni vir                     | 13.10.2025 | Temperatura vode          | 12,6            | °C         | SKLADEN    |
| 107681 | Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin | Vodni vir                     | 13.10.2025 | Vonj                      | brez posebnosti |            | SKLADEN    |
| 107681 | Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin | Vodni vir                     | 13.10.2025 | Število kolonij pri 22 °C | 7               | CFU/mL     | SKLADEN    |
| 107681 | Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin | Vodni vir                     | 13.10.2025 | Število kolonij pri 36 °C | 2               | CFU/mL     | SKLADEN    |
| 109089 | Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin | Domžale – omrežje             | 14.10.2025 | Escherichia coli          | 0               | CFU/100 mL | SKLADEN    |
| 109089 | Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin | Domžale – omrežje             | 14.10.2025 | Koliformne bakterije      | 0               | CFU/100 mL | SKLADEN    |
| 109089 | Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin | Domžale – omrežje             | 14.10.2025 | Število kolonij pri 22 °C | 7               | CFU/mL     | SKLADEN    |
| 109089 | Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin | Domžale – omrežje             | 14.10.2025 | Število kolonij pri 36 °C | 5               | CFU/mL     | SKLADEN    |
| 109090 | Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin | Domžale – omrežje             | 14.10.2025 | Escherichia coli          | 0               | CFU/100 mL | SKLADEN    |
| 109090 | Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin | Domžale – omrežje             | 14.10.2025 | Koliformne bakterije      | 0               | CFU/100 mL | SKLADEN    |
| 109090 | Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin | Domžale – omrežje             | 14.10.2025 | Število kolonij pri 22 °C | 0               | CFU/mL     | SKLADEN    |
| 109090 | Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin | Domžale – omrežje             | 14.10.2025 | Število kolonij pri 36 °C | 0               | CFU/mL     | SKLADEN    |
| 109091 | Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin | Domžale – omrežje             | 14.10.2025 | Escherichia coli          | 0               | CFU/100 mL | SKLADEN    |
| 109091 | Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin | Domžale – omrežje             | 14.10.2025 | Koliformne bakterije      | 0               | CFU/100 mL | SKLADEN    |
| 109091 | Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin | Domžale – omrežje             | 14.10.2025 | Število kolonij pri 22 °C | 1               | CFU/mL     | SKLADEN    |
| 109091 | Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin | Domžale – omrežje             | 14.10.2025 | Število kolonij pri 36 °C | 1               | CFU/mL     | SKLADEN    |
| 112224 | Vodovod Mengeš (M-1)             | Vodni vir                     | 21.10.2025 | Escherichia coli          | 0               | CFU/100 mL | SKLADEN    |
| 112224 | Vodovod Mengeš (M-1)             | Vodni vir                     | 21.10.2025 | Koliformne bakterije      | 0               | CFU/100 mL | SKLADEN    |
| 112224 | Vodovod Mengeš (M-1)             | Vodni vir                     | 21.10.2025 | Število kolonij pri 22 °C | 0               | CFU/mL     | SKLADEN    |
| 112224 | Vodovod Mengeš (M-1)             | Vodni vir                     | 21.10.2025 | Število kolonij pri 36 °C | 0               | CFU/mL     | SKLADEN    |
| 109753 | Vodovod Črni Graben              | Omrežje                       | 21.10.2025 | Escherichia coli          | 0               | CFU/100 mL | SKLADEN    |
| 109753 | Vodovod Črni Graben              | Omrežje                       | 21.10.2025 | Koliformne bakterije      | 0               | CFU/100 mL | SKLADEN    |
| 109753 | Vodovod Črni Graben              | Omrežje                       | 21.10.2025 | Temperatura vode          | 15,9            | °C         | SKLADEN    |
| 109753 | Vodovod Črni Graben              | Omrežje                       | 21.10.2025 | Vonj                      | brez posebnosti |            | SKLADEN    |
| 109753 | Vodovod Črni Graben              | Omrežje                       | 21.10.2025 | Število kolonij pri 22 °C | 12              | CFU/mL     | SKLADEN    |
| 109753 | Vodovod Črni Graben              | Omrežje                       | 21.10.2025 | Število kolonij pri 36 °C | 10              | CFU/mL     | SKLADEN    |
| 112214 | Vodovod Črni Graben              | Omrežje                       | 21.10.2025 | Escherichia coli          | 0               | CFU/100 mL | SKLADEN    |
| 112214 | Vodovod Črni Graben              | Omrežje                       | 21.10.2025 | Koliformne bakterije      | 0               | CFU/100 mL | SKLADEN    |
| 112214 | Vodovod Črni Graben              | Omrežje                       | 21.10.2025 | Število kolonij pri 22 °C | 2               | CFU/mL     | SKLADEN    |
| 112214 | Vodovod Črni Graben              | Omrežje                       | 21.10.2025 | Število kolonij pri 36 °C | 1               | CFU/mL     | SKLADEN    |
| 112213 | Vodovod Črni Graben              | Omrežje                       | 21.10.2025 | Escherichia coli          | 0               | CFU/100 mL | SKLADEN    |
| 112213 | Vodovod Črni Graben              | Omrežje                       | 21.10.2025 | Koliformne bakterije      | 0               | CFU/100 mL | SKLADEN    |
| 112213 | Vodovod Črni Graben              | Omrežje                       | 21.10.2025 | Število kolonij pri 22 °C | 2               | CFU/mL     | SKLADEN    |
| 112213 | Vodovod Črni Graben              | Omrežje                       | 21.10.2025 | Število kolonij pri 36 °C | 1               | CFU/mL     | SKLADEN    |
| 109754 | Vodovod Črni Graben              | Omrežje                       | 21.10.2025 | Escherichia coli          | 0               | CFU/100 mL | SKLADEN    |
| 109754 | Vodovod Črni Graben              | Omrežje                       | 21.10.2025 | Koliformne bakterije      | 0               | CFU/100 mL | SKLADEN    |
| 109754 | Vodovod Črni Graben              | Omrežje                       | 21.10.2025 | Temperatura vode          | 14,6            | °C         | SKLADEN    |
| 109754 | Vodovod Črni Graben              | Omrežje                       | 21.10.2025 | Vonj                      | brez posebnosti |            | SKLADEN    |
| 109754 | Vodovod Črni Graben              | Omrežje                       | 21.10.2025 | Število kolonij pri 22 °C | 3               | CFU/mL     | SKLADEN    |
| 109754 | Vodovod Črni Graben              | Omrežje                       | 21.10.2025 | Število kolonij pri 36 °C | 3               | CFU/mL     | SKLADEN    |
| 112210 | Vodovod Črni Graben              | Vodni vir                     | 21.10.2025 | Escherichia coli          | 0               | CFU/100 mL | SKLADEN    |
| 112210 | Vodovod Črni Graben              | Vodni vir                     | 21.10.2025 | Koliformne bakterije      | 0               | CFU/100 mL | SKLADEN    |
| 112210 | Vodovod Črni Graben              | Vodni vir                     | 21.10.2025 | Število kolonij pri 22 °C | 3               | CFU/mL     | SKLADEN    |
| 112210 | Vodovod Črni Graben              | Vodni vir                     | 21.10.2025 | Število kolonij pri 36 °C | 2               | CFU/mL     | SKLADEN    |
| 112212 | Vodovod Črni Graben              | Vodni vir (pred dezinfekcijo) | 21.10.2025 | Escherichia coli          | 0               | CFU/100 mL | SKLADEN    |
| 112212 | Vodovod Črni Graben              | Vodni vir (pred dezinfekcijo) | 21.10.2025 | Koliformne bakterije      | 0               | CFU/100 mL | SKLADEN    |
| 112212 | Vodovod Črni Graben              | Vodni vir (pred dezinfekcijo) | 21.10.2025 | Število kolonij pri 22 °C | 1               | CFU/mL     | SKLADEN    |
| 112212 | Vodovod Črni Graben              | Vodni vir (pred dezinfekcijo) | 21.10.2025 | Število kolonij pri 36 °C | 0               | CFU/mL     | SKLADEN    |
| 112211 | Vodovod Črni Graben              | Vodni vir (pred dezinfekcijo) | 21.10.2025 | Escherichia coli          | 0               | CFU/100 mL | SKLADEN    |
| 112211 | Vodovod Črni Graben              | Vodni vir (pred dezinfekcijo) | 21.10.2025 | Koliformne bakterije      | 5               | CFU/100 mL | NE SKLADEN |
| 112211 | Vodovod Črni Graben              | Vodni vir (pred dezinfekcijo) | 21.10.2025 | Število kolonij pri 22 °C | 12              | CFU/mL     | SKLADEN    |
| 112211 | Vodovod Črni Graben              | Vodni vir (pred dezinfekcijo) | 21.10.2025 | Število kolonij pri 36 °C | 3               | CFU/mL     | SKLADEN    |
| 113435 | Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin | Domžale – omrežje             | 23.10.2025 | Escherichia coli          | 0               | CFU/100 mL | SKLADEN    |

[illegible]

|        |                                  |                 |            |                           |     |            |         |
|--------|----------------------------------|-----------------|------------|---------------------------|-----|------------|---------|
| 111554 | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Vodni vir       | 24.10.2025 | pH                        | 7,4 |            | SKLADEN |
| 111554 | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Vodni vir       | 24.10.2025 | Število kolonij pri 22 °C | 0   | CFU/mL     | SKLADEN |
| 111554 | Vodovod Ples – Podoreh – Krulc   | Vodni vir       | 24.10.2025 | Število kolonij pri 36 °C | 0   | CFU/mL     | SKLADEN |
| 114431 | Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin | Trzin – omrežje | 27.10.2025 | Escherichia coli          | 0   | CFU/100 mL | SKLADEN |
| 114431 | Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin | Trzin – omrežje | 27.10.2025 | Koliformne bakterije      | 0   | CFU/100 mL | SKLADEN |
| 114431 | Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin | Trzin – omrežje | 27.10.2025 | Število kolonij pri 22 °C | 5   | CFU/mL     | SKLADEN |
| 114431 | Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin | Trzin – omrežje | 27.10.2025 | Število kolonij pri 36 °C | 0   | CFU/mL     | SKLADEN |
| 114430 | Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin | Trzin – omrežje | 27.10.2025 | Escherichia coli          | 0   | CFU/100 mL | SKLADEN |
| 114430 | Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin | Trzin – omrežje | 27.10.2025 | Koliformne bakterije      | 0   | CFU/100 mL | SKLADEN |
| 114430 | Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin | Trzin – omrežje | 27.10.2025 | Število kolonij pri 22 °C | 0   | CFU/mL     | SKLADEN |
| 114430 | Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin | Trzin – omrežje | 27.10.2025 | Število kolonij pri 36 °C | 0   | CFU/mL     | SKLADEN |
| 114432 | Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin | Trzin – omrežje | 27.10.2025 | Escherichia coli          | 0   | CFU/100 mL | SKLADEN |
| 114432 | Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin | Trzin – omrežje | 27.10.2025 | Koliformne bakterije      | 0   | CFU/100 mL | SKLADEN |
| 114432 | Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin | Trzin – omrežje | 27.10.2025 | Število kolonij pri 22 °C | 0   | CFU/mL     | SKLADEN |
| 114432 | Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin | Trzin – omrežje | 27.10.2025 | Število kolonij pri 36 °C | 0   | CFU/mL     | SKLADEN |
| 114429 | Vodovod Črni Graben              | Omrežje         | 27.10.2025 | Escherichia coli          | 0   | CFU/100 mL | SKLADEN |
| 114429 | Vodovod Črni Graben              | Omrežje         | 27.10.2025 | Koliformne bakterije      | 0   | CFU/100 mL | SKLADEN |
| 114429 | Vodovod Črni Graben              | Omrežje         | 27.10.2025 | Število kolonij pri 22 °C | 24  | CFU/mL     | SKLADEN |
| 114429 | Vodovod Črni Graben              | Omrežje         | 27.10.2025 | Število kolonij pri 36 °C | 19  | CFU/mL     | SKLADEN |

Na vodovodnem sistemu Črni graben je bil en vzorec, odvzet pred stalno dezinfekcijo, neskladen in zaradi prisotnosti koliformnih bakterij. Vsi ostali vzorci, odvzeti na omrežju istega dne, so bili skladni z Uredbo.

Vsi ostali vzorci so pokazali na skladnost z Uredbo o pitni vodi (Ur. l. RS št. 61 /23).